

Ausschreibungstexte

2		<p>RIWA 90 Glastrennwand als schlanke Pfosten-Riegel-Konstruktion</p>
2.1	1,00 m ²	<p>Ganzglaswand Fabrikat RIENTH Typ: RIWA 90 in sehr filigraner Pfosten-Riegel-Konstruktion für Besprechungsräume/Büroabtrennung und ähnliches Schallschutz Gesamtwand R_{WP} ca. 30 dB</p> <p>Elementhöhe: 2.000-5.000 mm ohne Querriegel im Sturzbereich Elementbreite/Sprungmaß: 600-2.000 mm</p> <p>ohne Querriegel im Sturzbereich Deckenschotte in separater Position</p> <p>Unterkonstruktion: Selbstaussteifende Stahlkonstruktion mit höchster Stabilität, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tragständer als Dreifach-Mehrkammerhohlprofil ■ sichtbare Ansichtsbreite 15 mm. ■ Abmessung 75 x 15 mm, Materialstärke 1,5 mm. ■ Deckenanschluss bestehend aus Ständer 75/15 sowie einem angeschweißtem Rohrprofil 60/15 ■ Sockelprofil bestehend aus Ständer 75/15 und einem angeschweißten Rohrprofil 60/30 ■ Brüstungsriegel passend ■ alle Stahl- oder Aluteile hochwertig pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des AG (RAL) <p>Verglasung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verbundsicherheitsglas VSG 8 mm mit Schallschutz R_{WP} ca. 32 dB ■ beidseitige Montage von Metallglashalteleisten aus Stahl bzw. Aluminium (Winkelprofile), pulverbeschichtet ■ Einlegen einer Trockendichtung zwischen Glasleiste und Scheibe <p>Wichtig: RIWA 90 ist zu 100 % mit den am Markt bekannten Trockenbausystemen und mit allen anderen RIWA Wandsystemen kompatibel.</p>
2.2	1,00 m ²	<p>Zulage zu Pos. 2.1 Verglasung VSG 8 mm mit Stadip Silence Schallschluckfolie Gläser Schallschutz R_{WP} ca. 37 dB Schallschutz Gesamtwand R_w 34 dB <i>(gemäß Schallschutzgutachten)</i></p>
2.3	1,00 m ²	<p>Zulage zu Pos. 2.1 Verglasung VSG 11 mm mit Stadip Silence Schallschluckfolie Gläser Schallschutz R_{WP} ca. 39 dB Schallschutz Gesamtwand R_{WP} 36 dB <i>(gemäß Schallschutzprüfzeugnis)</i></p>

RIWA 90 | Ganzglaselement mit Konstruktionsanteil



Vielfalt im Raum

2.4	1,00 m ²	<p>Zulage zu Pos. 2.1 Verglasung VSG 13 mm mit Stadip Silence Schallschluckfolie Gläser Schallschutz R_{WP} ca. 40 dB Schallschutz Gesamtwand R_w 39 dB <i>(gemäß Schallschutzgutachten)</i></p>
2.5	1,00 m ²	<p>Zulage zu Pos. 2.1 Verglasung als Isolierverglasung als Schallschutzverglasung Gläser Schallschutz R_{WP} ca. 42 dB Schallschutz Gesamtwand R_{WP} 39 dB <i>(gemäß Schallschutzgutachten)</i></p>
2.6	1,00 m ²	<p>Zulage zu Pos. 2.1 Verglasung als Isolierverglasung aus beidseitig VSG/ESG Schallschutz R_{WP} ca. 48 dB Schallschutz Gesamtwand R_w 45 dB <i>(gemäß Schallschutzgutachten)</i></p>
2.7	1,00 Stk	<p>Zulage zu Pos. 2.1 Drehtür als Ganzglastür GT speziell passend zum System RIWA 90 mit sehr schlanker Systemzarge aus Stahl pulverbeschichtet (Farbe nach Wahl) Profilabmessungen 75 x 30/45 mm seitliche Anschlüsse mit feinen L-Glashalteleisten geschraubt Oberfläche pulverbeschichtet Glastürblatt Einscheibensicherheitsglas ESG 8 mm, alle Kanten fein geschliffen Edelstahlobjektbeschläge Dorma Junior Office Classic (Bänder, Schloss PZ) und RIENTH Edelstahlobjektdrückergarnitur OL Verglasung VSG/ESG wie Glaswand Größe => 1.000 x (2.135) 3.500 mm Glastür Schallschutz R_{WP} ca. 30 dB Schallschutz Gesamttürelement R_{WP} ca. 25-26 dB <i>(Glaswandfläche wird bei dieser Position übermessen)</i></p> <p>Alternativ mit Holzobjektürblatt (HT) (anstatt Glastür) Dicke ca. 40-45 mm möglich: Schallschutz Oberfläche Kante Klimaklasse Bänder..... Schloss Sonstiges</p>

RIWA 90 | Ganzglaselement mit Konstruktionsanteil



Vielfalt im Raum

2.8	1,00 Stk	<p>Zulage zu Pos. 2.7 Glasdrehtür Ausführung in ESG 10 mm Glastür Schallschutz R_{WP} ca. 32 dB Schallschutz Gesamttürelement ca. R_{WP} 27 dB <i>(nur mit zusätzlicher Bodendichtung zu erreichen)</i> <i>(Glaswandfläche wird bei dieser Position übermessen)</i></p> <p>Alternativ mit Holzobjekttürblatt (HT) (anstatt Glastür) Dicke ca. 40-45 mm möglich: Schallschutz Oberfläche Kante Klimaklasse Bänder..... Schloss Sonstiges</p>
2.9	1,00 Stk	<p>Zulage zu Pos. 2.7 Glasdrehtür (Typ 1) Ausführung 10 mm Glastürblatt mit Bodendichtung, Athmer Schallex in Alu F1 oder Planet angeklebt Glastür Schallschutz R_{WP} ca. 32 dB Schallschutz Gesamttürelement R_w 27 dB <i>(gemäß Schallschutzgutachten)</i> <i>(Glaswandfläche wird bei dieser Position übermessen)</i></p> <p>Alternativ mit Holzobjekttürblatt (HT) (anstatt Glastür) Dicke ca. 40-45 mm möglich: Schallschutz Oberfläche Kante Klimaklasse Bänder..... Schloss Sonstiges</p>
2.10	1,00 Stk	<p>Zulage zu Pos. 2.7 Glasdrehtür (Typ 2) Verbundsicherheitsglas VSG 11 mm bestehend aus 2 x ESG 5 mm mit Schallschluckfolie mit Bodendichtung, Athmer Schallex in Alu F1 oder Planet angeklebt Glastüre Schallschutz R_{WP} ca. 34 dB Schallschutz Gesamttürelement R_w 30 dB <i>(gemäß Schallschutzgutachten)</i> <i>(Glaswandfläche wird bei dieser Position übermessen)</i></p> <p>Alternativ mit Holzobjekttürblatt (HT) (anstatt Glastür) Dicke ca. 40-45 mm möglich: Schallschutz Oberfläche Kante Klimaklasse Bänder..... Schloss Sonstiges</p>

2.11	1,00 Stk	<p>Zulage zu Pos. 2.7 Glasdrehtür (Typ 3) Verbundsicherheitsglas VSG 13 mm bestehend aus 2 x ESG 6 mm mit Schallschluckfolie mit Bodendichtung, Athmer Schallex in Alu F1 oder Planet angeklebt Glastür Schallschutz R_{WP} ca. 37 dB Schallschutz Gesamttürelement R_w 32 dB (gemäß Schallschutzgutachten) <i>(Glaswandfläche wird bei dieser Position übermessen)</i></p> <p>Alternativ mit Holzobjekttürblatt (HT) (anstatt Glastür) Dicke ca. 40-45 mm möglich: Schallschutz Oberfläche Kante Klimaklasse Bänder..... Schloss Sonstiges</p>
2.12	1,00 Stk	<p>Zulage zu Pos. 2.7 Glasdrehtür Ausführung als Holztürblatt stumpf einschlagend mit Leibungsfalz, TS 65-70 mm Schallschutz Gesamttürelement R_w ca. 42 dB <i>(Glaswandfläche wird bei dieser Position übermessen)</i></p> <p>Holzobjekttürblatt (HT) (anstatt Glastür) Schallschutz Oberfläche Kante Klimaklasse Bänder..... Schloss Sonstiges</p>
2.13	1,00 Stk	<p>Zulage zu Türelementen Schalterblende in die Türelemente im Seitenteil integriert mit Holzpaneel als Sandwichplatte Schallschutz R_w max. 42 dB waagrecht => 400 x 400 mm senkrecht => 300 x 2.315 mm <i>Bohrungen in separater Position nach genauer Angabe!</i></p>
2.14	1,00 Stk	<p>Zulage zu den Glastüren Ausführung mit Obentürschließer aufgesetzte Montage (BS) mit Linearantrieb und stark abfallendem Öffnungsmoment, einstellbarer Schließgeschwindigkeit, einstellbarem Endschlag und hydraulisch kontrollierter Öffnungsdämpfung inkl. Glastürschuh inkl. Zargen und Türblattvorrichtung</p>

2.15	1,00 Stk	Zulage zu den Holztüren Ausführung mit Obentürschließer aufgesetzte Montage (BS) mit Linearantrieb und stark abfallendem Öffnungsmoment, einstellbarer Schließgeschwindigkeit, einstellbarem Endschlag und hydraulisch kontrollierter Öffnungsdämpfung inkl. Zargen und Türblattvorrichtung
2.16	1,00 Stk	Zulage zu Pos. 2.1 Ganzglasschiebetür ESG 10 mm alle Kanten fein geschliffen für höchste Transparenz Höhe 2.135 mm mit Glasoberlicht oder als stockhohe Variante Laufbeschlag deckengeführt Dorma Agile 150 in silber mit Abdeckprofilen in silber bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Laufschiene Länge: ... ■ 2 Stück Laufwagen flächenbündig in der Schiene geführt ■ Fangvorrichtung vorne mit Stopper ■ Fangvorrichtung hinten mit Dämpfer ■ verstellbare Bodenführung mit Gleitlager ■ Türgriffstange in Edelstahl aus der RIENTH Kollektion, L-400-1000 mm, Dicke ca. 25 mm mit paarweiser Befestigung <i>(nur geringer Schallschutz da offene 4-8 mm Fuge)</i> <i>(Glasfläche wird bei dieser Position übermessen)</i>
2.17	1,00 m ²	Zulage Glasbedruckung mit flächiger mattweißer Hochleistungsklebefolie als Sichtschutz Hinweis: Es sind auch Sonderdrucke (Streifen, Quadrate, Kreise oder Digitaldrucke) möglich – dafür benötigen wir eine Vorlage.
2.18	1,00 m	Zulage zu Pos. 2.1 Glassystemwand T -Wandanschlüsse Glas/Glas Glas/Vollwand oder 90°- L -Ecken mit feiner Silikonfuge (Farbe nach Wahl)
2.19	1,00 m	Zulage Pos. 2.1 zusätzlicher Querriegel im Türsturz- oder Brüstungsbereich inkl. 4-seitig Glasstäbe und Anschlusswinkel an senkrechtem Systemständer

2.20	1,00 m	<p>Abschottungen im Deckenhohlraum aus Gipskarton, ähnlich System Knauf W112 beidseitig doppelt beplankt Schallschutz R_{WP} ca. 50 dB Oberfläche vorbereitet zum baus. Streichen (Fugenverspachtelung Q2) Höhe ca. 350-1.000 mm inkl. Queraussteifungen zur statischen Aufnahme der Lasten aus der Glaswand</p> <p>Hinweis: Diese Position wird nur benötigt, wenn es keine bauseitigen Schotten zum Anschluss der Glaswände gibt.</p>
1.50	1,00 Psch	<p>Aufmaß/Werkplanung per CAD zur Freigabe mit einmaligem Prüflauf! (Grundrisse, Schnitte, Details werden bauseits als pdf und dwg gestellt)</p>
1.51	1,00 Psch	<p>Baustelleneinrichtung, Statik, ZIE Sondertransport nach Bedarf (<i>genau beschreiben</i>) (Grundrisse, Schnitte, Details werden bauseits als pdf und dwg gestellt)</p>
1.52	1,00 h	<p>Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für eventuell zusätzlich anfallende oder noch nicht absehbare Arbeiten wie: Schutzmaßnahmen, zusätzliche Anfahrten etc.</p> <p>(Abrechnung Lohn + Material auf Nachweis)</p>